

Сведения о выездной проверке размещены в ЕРКНМ:

Дата: 29.09.2021

Время: 10:26



КНМ 54210061000201108670

(Делается отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код)



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное Управление МЧС России по Новосибирской области

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа) и при необходимости его территориального органа)

630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 80 т.218-81-99, ф. 218-33-76.

E-mail: mchs@nso.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Новосибирску
УНД и ПР ГУ МЧС России по Новосибирской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

630015, г. Новосибирск, ул. Комбинатская, 8, телефон: 278-00-25, факс 278-00-27

(место принятия решения)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 2570/1/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному казенному дошкольному образовательному
учреждению города Новосибирска "Детский сад № 329 "Малышок"

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения заместителя главного государственного инспектора
города Новосибирска по пожарному надзору Хаванцева Александра Юрьевича
№ 2570 от «29» сентября 2021.

в период с «25» октября 2021 г. по «28» октября 2021 г.

Государственным инспектором города Новосибирска по пожарному надзору

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов)

Поповым Иваном Николаевичем

органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: заведующий
МКДОУ «Д/С № 329» Козленко И.В.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии
со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	2.	3.	4.	5.
1.	На объекте защиты не разработана и не представлена в уведомительном порядке декларация пожарной безопасности	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 64, ч.5 ст. 6,	01.10.2022	
2.	На объекте защиты на 2-ом этаже ширина эвакуационных выходов ведущих на лестницы 3-го типа составляет менее 1.2 метра (левое и правое крыло второго этажа, фактически ширина составила 0.61 м.)	п. 5.1.4. Свода правил 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.10.2022	
3.	На объекте защиты допущены нарушения в части размещения лестниц 3-го типа (лестницы располагаются у части стен со световыми проемам на расстоянии менее 1 м от плоскости оконных проемов) (фактически составило 0.08 и 0.06 м)	п. 4.4.7. Свода правил 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.10.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

заведующий МКДОУ Д/С № 329 Козленко И.В.
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



(подпись)

Государственный инспектор г. Новосибирска
по пожарному надзору Попов И.Н.
(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего документарную проверку)

(подпись)